PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE

URZĄD GMINY
Dziemian
wpłynęło dn. 13. 01. 2021
Nr 76/2021

Kościerzyna, dnia 29.12.2020r.

SE.HK-30/4710/186/WJ/2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Dziemianach** zaopatrującego w wodę miejscowość: **Dziemiany, Piechowice, Trzebuń i Raduń:**

- sprawozdanie z badań nr 14N/2020 z dnia 17.01.2020r. próba wody pobrana w dniu 14.01.2020r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny w sanitariacie byłej szkoły podstawowej w Trzebuniu,
- sprawozdanie z badań nr 75523/20/GDY z dnia 25.02.2020r. próba wody pobrana w dniu 13.02.2020r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny w budynku komunalnym w Raduniu,
- sprawozdanie z badań nr 151266/20/GDY z dnia 03.04.2020r. próba wody pobrana w dniu 26.03.2020r. z instalacji wewnętrznej, kran przy umywalce w łazience, świetlica wiejska Piechowice,
- sprawozdanie z badań nr 246735/20/GDY z dnia 09.06.2020r. próba wody pobrana w dniu 27.05.2020r. z instalacji wodociągowej, kran w kuchni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach ul. Wyzwolenia 20,
- sprawozdanie z badań nr 283688/20/GDY z dnia 29.06.2020r. próba wody pobrana w dniu 17.06.2020r. – wpds, hydrofornia,
- sprawozdanie z badań nr 283709/20/GDY z dnia 07.07.2020r. próba wody pobrana w dniu 17.06.2020r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny w sanitariacie byłej szkoły podstawowej w Trzebuniu,
- sprawozdanie z badań nr 398678/20/GDY z dnia 26.08.2020r. próba wody pobrana w dniu 13.08.2020r. z instalacji wewnętrznej, kran przy umywalce w łazience, świetlica wiejska Piechowice,
- sprawozdanie z badań nr 617691/20/GDY z dnia 09.12.2020r. próba wody pobrana w dniu 26.11.2020r. z instalacji wewnętrznej - Budynek Komunalny w Raduniu,
- sprawozdanie z badań nr 638798/20/GDY z dnia 17.12.2020r. próba wody pobrana w dniu 04.12.2020r. z instalacji wodociągowej, kran w kuchni przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach ul. Wyzwolenia 20,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Dziemianach** zaopatrującego w wodę miejscowość: **Dziemiany, Piechowice, Trzebuń i Raduń**,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
Woda z urządzeń wodnych poddawana była badaniu w ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Dziemianach** zaopatrującego w wodę miejscowość **Dziemiany, Piechowice, Trzebuń i Raduń.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Grażyna Greinke

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dziemiany

Do wiadomości:

1. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
2. a/a