



Dziemiany, 2 sierpnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: 5/2011

Zamawiający:

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
Tel: (58) 688-00-22
Fax: (58) 688-01-28
ug@dziemiany.pl

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:5/2011.

Nazwa zadania: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju podbudowy jaką należy zastosować pod nawierzchnię poliuretanową boiska oraz bieżni. Wg załączonego przedmiaru robót obie podbudowy wykonane mają być z kruszywa kamiennego, natomiast w STWIOR oraz na przekroju wskazana jest podbudowa betonowa.

ODPOWIEDŹ

Odp: Należy kalkulować podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

PYTANIE 2

W projekcie technicznym zaprojektowano podłoże z betonu z odwodnieniem liniowym. W przedmiarze nie ujęto podbudowy z betonu i odwodnienia liniowego. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić podbudowę z betonu i odwodnienia.

ODPOWIEDŹ

Podbudowa j.w. z kruszywa. Nie należy kalkulować odwodnienia liniowego.

PYTANIE 3



Proszę o podanie nazwy krzewów i drzew, które należy posadzić w ramach zagospodarowania terenów zielonych.

1. Jarząb pospolity, jarząb zwyczajny, jarzębina (*Sorbus aucuparia*) - 15 szt. (wiek sadzonki min. 5 lat)
2. Pięciornik krzewiasty (łac. *Potentilla fruticosa*) (żółty)– 15 szt. - (wiek sadzonki min. 5 lat)

PYTANIE 4

Na przekroju boiska/bieżni zastosowana jest inna podbudowa niż w przedmiarze oraz opisie technicznym, proszę określić jaka podbudowę wycenić?

ODPOWIEDŹ

J.w. odpowiedź do pytania nr 1

PYTANIE 5

Na przekroju boiska widoczny jest drenaż nie uwzględniony w przedmiarze, czy drenaż ma zostać wykonany.

ODPOWIEDŹ

Nie należy kalkulować drenażu.

PYTANIE 6

Proszę określić jakiego rodzaju i z jakiego materiału mają zostać zamontowane ławki parkowe (drewniane, żeliwne, betonowe, z oparciem czy bez.?)

ODPOWIEDŹ

Ławki parkowe żeliwne z siedziskiem i oparciem drewnianym.

PYTANIE 7

Jaką klasę betonu zastosować na fundamenty pod urządzenia sportowe oraz ławki parkowe?

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować beton B 20

PYTANIE 8

Na przekroju boiska/bieżni oraz w opisie technicznym ława pod obrzeża jest z oporem, w przedmiarze jest ława zwykła bez oporu, jaką ławę wycenić?

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić ławę z oporem.

PYTANIE 9

Jakiego rodzaju krzewy mają zostać zakupione? Proszę podać konkretne krzewy.

ODPOWIEDŹ

J.w. odpowiedź do pytania nr 3

PYTANIE 10

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania proszę o opublikowanie brakujących elementów dokumentacji technicznej tj. projektu zieleni i ławek. Powyższe jest niezbędne do sporządzenia wyceny i uzyskania porównywalnych ofert..

ODPOWIEDŹ

J.w. odpowiedź do pytania nr 3 i 6. Pozostałe elementy zagospodarowania zieleni tj. trawniki należy wykonać w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania terenu zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniając warstwę odsączającą, humusu i obsianie mieszkanką traw sportowych.

PYTANIE 11



Proszę o wyjaśnienie jaką podbudowę należy wykonać pod boisko i bieżnię? W udostępnionej przez Państwo dokumentacji przetargowej istnieje rozbieżność między przedmiarem a dokumentacją i SIWZ

ODPOWIEDŹ

J.w. odpowiedź do pytania nr 1

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej samej nawierzchni dla bieżni jak dla boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz koszykówki?

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni na bieżni typu SBR rozkładanej maszynowo o gr. 10 mm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie takiej samej nawierzchni dla bieżni jak dla boiska wielofunkcyjnego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie przypominamy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia: 2011- 08-01, godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego t.j. Urzędzie Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3 83 - 425 Dziemiany, pokój nr 14 (sekretariat)

Leszek Pobłocki
/-/
Wójt Gminy

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.