

Dziemiany, 2 sierpnia 2011 r.

Oznaczenie sprawy: 6/2011

Zamawiający:

Gmina Dziemiany

ul. 8 Marca 3

83-425 Dziemiany

Tel: (58) 688-00-22

Fax: (58) 688-01-28

ug@dziemiany.pl

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:6/2011.

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowości Kalisz

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy zamawiający wymaga aby urządzenia zabawowe były wykonane z drewna klejonego czy dopuszcza możliwość zastosowania drewna rdzeniowego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza drewno rdzeniowe.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy zawierała karty techniczne, zdjęcia lub renderry urządzeń w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych?

ODPOWIEDŹ

Należy załączyć do oferty kartę techniczną lub równoważny wykaz oferowanych urządzeń.

PYTANIE 3

Proszę podać materiał z jakiego mają być wykonane urządzenia na plac zabaw, sposób montażu oraz ilość.

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować urządzenia zgodne z dokumentacją lub równoważne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna rdzeniowego. Sposób montażu uzależniony od zaoferowanych urządzeń i ich kart technicznych-montażowych. Zamawiający nie narzuca wyboru producenta urządzeń a dane zawarte w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny.

PYTANIE 4

Jaką nawierzchnię bezpieczną należy przyjąć do wyceny? Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanej nawierzchni bezpiecznej z płytek o określonych

kolorach (Ral:5003 oraz RAL:20011) z zachowaniem wymaganej grubości dla zapewnienia odpowiedniej wysokości swobodnego upadku?

ODPOWIEDŹ

Rodzaj nawierzchni został określony w przedmiarze. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni z płytek.

PYTANIE 5

W związku z rozbieżnościami między przedmiarem a projektem zagospodarowania terenu proszę o informacje na podstawie czego sporządzić wycenę. Wycenić ławki widoczne na projekcie – jeśli tak to o jakich parametrach? Jakie krzewy/drzewa, w jakiej ilości wycenić? (§2 pkt 2 umowy mówi iż szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o przedmiar robót)

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić w oparciu o przedmiar przyjmując dodatkowo;

- nasadzenie krzewów liściastych, gatunek pięciornik krzewiasty (łac. *Potentilla fruticosa*) (żółty) – 6 szt. - (wiek sadzonki min. 5 lat)
- zakup i montaż ławek parkowych żeliwnych z siedziskiem i oparciem drewnianym 3 szt.
- wykonanie trawników zgodnie z przedmiarem

PYTANIE 6

Z uwagi na bardzo krótki okres wykonania inwestycji (tj. do 31 sierpnia 2011r.) proszę o informacje dot. ewentualnego przesunięcia terminu wykonania z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne uniemożliwiające położenie nawierzchni bezpiecznej. Zapis ten powinien pojawić się w projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ

W związku z licznymi monitami w tej sprawie Zamawiający informuje, że w dniu jutrzejszym do godz. 12:00 zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie przypominamy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia: 2011- 08-01, godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego t.j. Urządzie Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3 83 - 425 Dziemiany, pokój nr 14 (sekretariat)

Leszek Pobłocki

/-/

Wójt Gminy

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.