



Dziemiany, 18 maja 2012

**Oznaczenie sprawy:** 3/2012

**Zamawiający:**

Gmina Dziemiany  
ul. 8 Marca 3  
83-425 Dziemiany  
tel: (58) 688-00-22  
fax: (58) 688-01-28  
ug@dziemiany.pl

## WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ

*dot: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń.*

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

### PYTANIE 1

Zamawiający podał:

- umowa art. 12 pkt. 1 „...strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe...”
  - umowa art. 12 pkt. 2 „Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmiennie przez cały okres realizacji umowy...”
  - umowa art. 12 pkt. 8 „Ustala się rozliczenie za wykonanie roboty, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia sporządzonego w oparciu o kosztorys ofertowy...”
- Prosimy o korektę sprzecznych zapisów.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga rozliczenia inwestycji na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego

### PYTANIE 2

W załączonej na stronie internetowej dokumentacji brakuje dokumentacji geologicznej. Prosimy o załączenie.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że odstąpiono od wykonania dokumentacji geologicznej.



### **PYTANIE 3**

SIWZ dział III Opis przedmiotu zamówienia str. 6. oraz opis do projektu technicznego str.103 zawierają informację o wykonaniu zbiorników retencyjnych ze stali nierdzewnej, natomiast specyfikacja MOSTOSTALEX-u na str. 3 podaje stal ogniowo ocynkowaną. Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

### **ODPOWIEDŹ**

Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej.

### **PYTANIE 4**

W tabeli zakupów zapasowych urządzeń do oczyszczania ścieków w Dziemianach w pkt. 5 podano sterownice szt. 2 wg dołączonej specyfikacji, która dotyczy przepompowni sieciowych. Prosimy o potwierdzenie, że szafy sterownicze mają być takie jak do pompowni sieciowych lub podać szczegółowe dane.

### **ODPOWIEDŹ**

Szafy sterownicze mają być takie jak do pompowni sieciowych

### **PYTANIE 5**

Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.

### **ODPOWIEDŹ**

Przewiduje się możliwość stosowania kolumn umożliwiających prowadzenie czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.

### **PYTANIE 6**

Prosimy o uzupełnienie udostępnionej na stronie internetowej dokumentacji w zakresie zbiorników retencyjnych na wodę

### **ODPOWIEDŹ**

Proszę stosować się do projektu zbiorników retencyjnych wody czystej dla m. Raduń i Dziemian.

### **PYTANIE 7**

Prosimy o określenie, że w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż dwóch zbiorników na wodę o objętości 20 m<sup>3</sup> każdy, w których zbiornik (magazyn wody) wykonany jest ze stali nierdzewnej. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ określa, że zbiorniki mają być wykonane ze stali nierdzewnej, lecz odwołuje się do szczegółowego zapisu w projekcie technicznym, w którym na stronie 103 w dziale *izolacja i zabezpieczenia antykorozyjne* widnieje informacja, że zbiornik od środka malowany jest farbą z atestem PZH



Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej, od środka malowane farbą z atestem PZH

#### **PYTANIE 8**

Czy sterownice pompowni ścieków mają być przygotowane do obsługi systemu monitoringu firmy EKOL – Unicon?

#### **ODPOWIEDŹ**

Z uwagi na to ,że zamawiający posiada monitoring firmy jw. Należy przyjąć sterownice, które będą kompatybilne.

#### **PYTANIE 9**

Kto poniesie koszty wpięcia do monitoringu Ekol – Unicon?

#### **ODPOWIEDŹ**

Koszty wpięcia przepompowni do monitoringu ponosi Wykonawca

#### **PYTANIE 10**

W zestawieniu zakupów zapasowych urządzeń do oczyszczalni ścieków w Dziemianach w pkt. 1 umieszczono mieszadło do polimeru 1 szt. bez podania szczegółowych parametrów.

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy wycenić standardowe mieszadło do mieszania polimeru, oś silnika zakończona mieszadłem, obroty mieszadła 1395 obr/min lub zbliżone, podłączenie 2 lub 3 fazowe.

#### **PYTANIE 11**

Opis do projektu technicznego str. 103 oraz specyfikacja MOSOSTALEX-u podają informacje o płaszczu zewnętrznym zbiorników retencyjnych z blachy ocynkowanej, natomiast kosztorys w poz. 138 z blachy aluminiowej. Prosimy o podanie właściwego rodzaju blachy?

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej.

#### **PYTANIE 12**

SIWZ dział III opis przedmiotu zamówienia str. 4 podaje „II Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz do ZUD i budowa

- Przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki”

Proszę podać czy należy wycenić również studzienkę z tworzywa sztucznego, a jeżeli tak to jakiej średnicy?

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy wycenić również studzienkę z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm.



### **PYTANIE 13**

Opis przedmiotu zamówienia przewiduje wymianę istniejącego wodociągu do węzła  $W_{ist}$  (w tym również ul. Łąkową) do węzła W1 z DN 80 na DN 160. Oczywista się wydaje konieczność wykonania części nowych przyłączy wodociągowych, chociażby do granicy posesji lub np. 1m poza projektowaną nawierzchnię asfaltową z nawiertakami, obudowami, skrzynkami ulicznymi, ich oznaczeniem tabliczkami oraz połączeniem nowych odcinków ze starymi.

Prosimy o decyzje i ewentualnie przedmiar robót.

### **ODPOWIEDŹ**

Należy wycenić wykonanie przyłączy wodociągowych, do granicy posesji poza projektowaną nawierzchnię asfaltową z nawiertkami, obudowami, skrzynkami ulicznymi, ich oznaczeniem tabliczkami oraz połączeniem nowych odcinków ze starymi. Długość przyłączy należy wyliczyć na podstawie dokumentacji technicznej

### **PYTANIE 14**

W celu zachowania porównywalności ofert prosimy o dołączenie przedmiaru robót drogowych, uwzględniających rozbiórki i ponowne odtworzenie dróg osiedlowych w przeważającej części z trylinki oraz płyt żelbetonowych

### **ODPOWIEDŹ**

Nawierzchnie dróg osiedlowych występują w miejscowości Raduń. Należy ująć w wycenie odtworzenie dróg, po których biegnie trasa sieci wod-kan w tej miejscowości. Otworzenie dróg z kostki betonowej typu trylinka należy przyjąć na obszarze 1400 m<sup>2</sup> Otworzenie dróg z płyt drogowych należy przyjąć na obszarze 500 m<sup>2</sup>

Jednocześnie informujemy, że na stronie zamawiającego zostały zamieszczone ogłoszenia o zmianach, które wyjaśniają pozostałe zapytania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie przypominamy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia: 2012-05-22, godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego t.j. Urządzie Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3, 83 - 425 Dziemiany, pokój nr 14 (sekretariat)

Leszek Pobłocki  
|-|  
Wójt Gminy