



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



LGR MÓRÉNKA

Dziemiany, 26.03.2013 r.

Numer sprawy: ZP 1/2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**PRZEBUDOWA ULICY POTULICKIEJ
W DZIEMIANACH - PROMENADA DO JEZIORA RZUNO**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Z dn. 22.03.2013

PYTANIE 1

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz SST D.04.04.02 wynosi ona 15 cm, natomiast wg opisu technicznego wynosi ona 20 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga wykonania 20 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

PYTANIE 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z SST D.09.01.01 sadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie kwietników jest przedmiotem zamówienia. Jeśli tak to prosimy o przekazanie Szczegółowych informacji dotyczących wyceny tych robót (projekt, wymagania materiałowe, itp.)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga uporządkowania poboczy i wykonania na nich trawników w ilości podanej w przedmiarze robót tj. 1000 m². Dodatkowo należy wycenić następujące nasadzenia:

- brzoza szczepiona na pniu – szt. 5, (wysokość drzewka min 1,5 m)
- berberys Thunbergia atropurpurea – szt. 50 (wiek sadzonki min 3 lata)

PYTANIE 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego i zarejestrowanie go w Ośrodku Geodezyjnym.

ODPOWIEDŹ

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego i zarejestrowanie go w Ośrodku Geodezyjnym w Kościerzynie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



LGR MÓRÉNKA

PYTANIE 4

Prosimy o przekazanie kopii decyzji pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w oparciu o ostateczne i prawomocne zgłoszenie robót budowlanych. (dokument w załączeniu)

PYTANIE 5

Prosimy o jednoznaczne określenie, które materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego i na jaką odległość należy je przewieźć.

ODPOWIEDŹ

Wszystkie materiały rozbiórkowe należą do Zamawiającego. Ustala następujące odległości wywozu:

- dla materiałów betonowych rozbiórkowych – 6 km
- dla nadmiaru ziemi z korytowania – 6 km

PYTANIE 6

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia chodników i placyków należy wykonać z kostki brukowej betonowej plukanej grubości 8 cm. Prosimy również o sprecyzowanie koloru kostki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga wykonania wszystkich nawierzchni tj. drogi, chodników i parkingów z kostki betonowej typu starodruk, trzelementowej w kolorze melanz o grubości **8 cm**.

PYTANIE 7

Na rysunku planu zagospodarowania terenu nie uwzględniono wjazdów. W zw. z brakiem ilości i długości wjazdów nie można określić ilości krawężników 15x22x100 (oraz krawężników przejściowych z 15x30x100 na 15x22x100), co jednocześnie wpływa na wycenę przedmiotowego zadania. Prosimy o uzupełnienie rysunku o wjazdy lub podanie ilości i długości wjazdów na przedmiotowym zadaniu. Prosimy również o potwierdzenie, że wjazdy należy wykonać właśnie z krawężników 15x22x100.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający ustala następujące ilości krawężników:

- 378 mb krawężników najazdowych 15x22x100
- 362 mb krawężników wystających 15x30x100
- 26 szt. krawężników przejściowych 15x30x100 na 15x22x100

Wjazdy należy wykonać z krawężników 15x22x100



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



LGR MÓRÉNKA

Dodatkowo w ofercie należy ująć zakup i montaż lamp parkowych, metalowych w ilości 10 szt. Wysokość minimalna do klosza (plastikowy, wzmocniony) 3,5 m. Przykładowy wzór wymagany przez Zamawiającego został przedstawiony poniżej



Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr (58) 688-01-28

GMINA DZIEMIANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132

p.o. Zastępcy Wójta Gminy


Henryk Koliński
SEKRETARZ GMINY

.....
(nazwisko i imię)
GMINA DZIEMIANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
.....
(ulica)
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132

.....
(kod pocztowy i miejscowość)

STAROSTWO POWIATOWE w KOŚCIERZYNIE Kancelaria Ogólna	
Data wpł.	2011 -08- 02
L.dz.	zał.
podpis	

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul.3 Maja 9c
83-400 Kościerzyna

ZGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U nr 89 , poz. 414 , z późniejszymi zmianami), zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych :

Przebudowa ul. Potulickiej w Dziemianach promenada do Jeziora Rzuno w Dziemianach
Zakres robót: Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz parkingu z płyt betonowych drogowych, rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych, rozbiórka krawężnika betonowego. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, parkingu i chodnika poprzez ułożenie krawężnika betonowego jako obramowanie jezdni oraz ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

(rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych)

Lokalizacja :

Działka nr 67/6, 62/13, 173/5, 175/5, 175/7, 174/6, 171/4, 67/7 obręb Dziemiany,
jednostka ewidencyjna Dziemiany

(nr ewid. działki lub działek, adres wykonania zgłoszonych prac, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów)

Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu 01 września 2011r.

WOJT
Leszek Pobłocki

.....
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki ¹ :

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Projekt (szkice, rysunki wraz z opisem projektowanych robót budowlanych)
3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

¹ Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

Zgłoszenia robót należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Datą wniesienia sprzeciwu jest data wydania decyzji, a nie data doręczenia. W związku z czym, przed rozpoczęciem robót objętych zgłoszeniem inwestor winien upewnić się czy organ nie wniósł sprzeciwu.