



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



LGR MÓRÉNKA

Dziemiany, 29.03.2013 r.

Numer sprawy: ZP 1/2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA ULICY POTULICKIEJ
W DZIEMIANACH - PROMENADA DO JEZIORA RZUNO”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.03.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań odnośnie branży oświetleniowej:

- jakiego rodzaju i jakiej mocy mają być żarówki do lamp,
- czy w cenie należy uwzględnić również zakup fundamentów i ich montaż pod słupy,
- czy w cenie należy uwzględnić zakup i montaż kabla energetycznego do podłączenia oświetlenia. Jeśli tak to jaki rodzaj i jaka długość.
- czy w cenie należy uwzględnić badania i pomiary sieci elektrycznej. Jeśli jest to w obowiązku wykonawcy to prosimy o wskazanie wymaganych badań.
- czy w cenie należy uwzględnić podłączenie lamp do istniejącej instalacji elektrycznej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące branży oświetleniowej:

- należy wycenić sodowe żarówki do lamp o mocy 70 W.
- w ofercie należy uwzględnić zakup fundamentów i ich montaż pod słupy,
- w ofercie należy uwzględnić montaż kabla energetycznego do podłączenia oświetlenia na długości 380 mb i głębokości jego posadowienia 0,8 m . Materiał jest gwarantowany przez zamawiającego.
- należy uwzględnić badania i pomiary sieci elektrycznej tj. pomiar izolacji kabla i pomiar uziemienia punktów oświetleniowych
- w ofercie należy uwzględnić podłączenie lamp do istniejącej instalacji elektrycznej 2 podejściami tj.: wykonanie podejścia z istniejącego słupa oświetleniowego oraz podłączenie do istniejącej skrzynki ZK.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.

WOJEWÓDZKA
GMINA DZIEMIANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132

Leszek Pobłocki