



Dziemiany, dnia 31.05.2013 r.

Numer sprawy: ZP 2/2013

**Zamawiający:**  
**GMINA DZIEMIANY**  
**ul. 8-go Marca 3**  
**83-425 Dziemiany**

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:*

**„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, do Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **PYTANIE 1**

Czy Zamawiający dołączy przedmiar robót w/w inwestycji?

### **ODPOWIEDŹ**

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

### **PYTANIE 2**

Proszę o dołączenie projektu świetlicy wiejskiej architektoniczno – konstrukcyjnego uwzględniający szczegółowe informacje dotyczące parametrów: fundamentów, ścian zewnętrznych, działowych, stropów nad przyziemiem i nad piętem, dach (konstrukcja, pokrycie, rynny) schody zewnętrzne, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczne, izolacje ścian fundamentowych, izolacja posadzki, stolarka ślusarska okienna i drzwiowa (wymiary, materiał, kolor), malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, tynki (rodzaj, grubość, kolor), posadzki (z podziałem na poszczególne pomieszczenia).

### **ODPOWIEDŹ**

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

### **PYTANIE 3**

Proszę o dołączenie projektu przyłączy sanitarnych i wewnętrznych instalacji sanitarnych z uwzględnieniem: wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach (rodzaj, wymiary, kolor, parametry).

### **ODPOWIEDŹ**

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

#### **PYTANIE 4**

Czy do wyceny należy przyjąć zagospodarowanie zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania działki nr 1025? Jeśli tak, to proszę o podanie zakresu prac, rodzaju i ilości roślinności (nasadzeń) oraz wszelkich prac, które należy wykonać.

#### **ODPOWIEDŹ**

Do wyceny należy przyjąć wysiew trawy 1670 m<sup>2</sup> na uprzednio oczyszczonym i spulchnionym gruncie.

#### **PYTANIE 5**

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie miejsc postojowych? Jeśli tak, to proszę o podanie z jakiego materiału (wymiary, kolor), ilość miejsc postojowych, projekt przekroju nawierzchni utwardzonej.

#### **ODPOWIEDŹ**

Do wyceny należy przyjąć utwardzenie terenu kostką drobno wymiarową 8 cm grubości koloru szarego 810,3 m<sup>2</sup>, z wydzieleniem miejsc postojowych kolorem czerwonym.

Warstwy utwardzenia: grunt rodzimy, 10 cm podsypki piaskowej, 15 cm kruszywa łamanego, 5 cm podsypki cementowo-piaskowej, kostka 8 cm

#### **PYTANIE 6**

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie tarasu wejściowego wg przekroju A5?

#### **ODPOWIEDŹ**

Na rysunku nr A5 pokazano lokalizację podestu wejściowego bez podania jego warstw. Podest wejściowy wykonany będzie z kostki betonowej 8 cm. Zgodnie z pozostałym terenem utwardzonym.

#### **PYTANIE 7**

Czy na terenie inwestycji należy wykonać oświetlenie zewnętrzne? Jeśli tak, to proszę o podanie ilość, rodzaj, parametry oraz lokalizację.

#### **ODPOWIEDŹ**

Projekt nie zakłada wykonania oświetlenia zewnętrznego

#### **PYTANIE 8**

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie ogrodzenia, furtek, bramy wjazdowej? Jeśli tak, to proszę o podanie parametrów, z jakiego materiału należy wykonać oraz lokalizację.

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie należy kalkulować wykonania ogrodzenia.



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

#### **PYTANIE 9**

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie pojemnika na odpady zgodnie z opisem technicznym? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie projektu (wymiary, z jakiego materiału).

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie należy kalkulować wykonania pojemnika na odpady.

#### **PYTANIE 10**

Proszę o podanie koloru blacho-dachówki.

#### **ODPOWIEDŹ**

Kolor blachodachówki w odcieniach ciemno szarych (grafitowych).

#### **PYTANIE 11**

Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz bramy garażowej.

#### **ODPOWIEDŹ**

Kolor stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej - biała, poza bramą garażową - w kolorze czerwonym.

#### **PYTANIE 12**

Proszę o zestawienie drzwi zewnętrznych (ilość, wymiar).

#### **ODPOWIEDŹ**

Zestawienie stolarki pokazano na rys. A 8, podane wymiary to wymiary w świetle ścian.

#### **PYTANIE 13**

Proszę o podanie właściwej ilości umywalek. Przedmiar podaje 4 szt., a rys. 3 s 6 szt.

#### **ODPOWIEDŹ**

Urządzenia sanitarne przyjąć jak w projekcie budowlanym.

#### **PYTANIE 14**

Proszę o podanie właściwej ilości brodzików. Przedmiar podaje 0 szt., a rys. 3 s 2 szt. Jeśli do wyceny należy przyjąć montaż brodzików proszę o podanie wymiarów i rodzaju materiału z jakiego mają zostać wykonane.

#### **ODPOWIEDŹ**

Urządzenia sanitarne przyjąć jak w projekcie budowlanym.

#### **PYTANIE 15**



Proszę o podanie właściwej grubości kostki brukowej oraz koloru jaką należy ułożyć na ciągi komunikacyjne. Przedmiar podaje grubość 8 cm natomiast projekt 6 cm.

**ODPOWIEDŹ**

Należy wycenić kostkę 8cm. grubości.

**PYTANIE 16**

Z jakiego materiału należy wykonać posadzki w poszczególnych pomieszczeniach świetlicy?

**ODPOWIEDŹ**

Posadzki należy wykonać z terakoty.

*Leszek Pobłocki*

*/-/*

*Wójt Gminy*

**Otrzymują:**

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.