



OZNACZENIA :

- oprawa świetłówkowa
- oprawa żarowa
- gniazdo wtyczkowe 1-faz
- gniazdo 3-faz
- silnik wentylatora
- oprawa ewakuacyjna
- wyłącznik 1-bieg
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- oprawa świetłówkowa z wkładem awaryjnym
- przycisk ppoż

Zestawienie pomieszczeń		
Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
12	Mała świetlica	42,50 m2
13	Duża świetlica	141,36 m2
14	Zaplecze kuchenne	15,54 m2
15	Łazienka "K"	7,41 m2
16	Łazienka "M"	7,39 m2
17	Garaż	50,27 m2
18	Łazienka	6,85 m2
19	Szatnia	14,05 m2
20	Korytarz	8,35 m2
21	Magazynek	6,01 m2
22	Zaplecze	7,83 m2

UWAGI :

- Instalację wykonać jako podtynkową.
- Wysokość montażu gniazd wtyczkowych :
 - 0,3 m od podłogi w świetlicy,
 - 1,1 m od podłogi w łazienkach, kuchniach i garażu.
- Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.
- Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej,
 - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

GEODEZJA – PROJEKTY – DOKUMENTACJA ul. Rynek 10/9, 83-400 Kościerzyna; biuro@iv.pl; www.priebe.pl tel. (058) 680-11-11; tel. kom. 602-459-702; fax (058) 680-11-10			
TEMAT Budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Kaliszu na dz. nr 1025			
PROJEKTOWAŁ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA
mgr inż. Marcin Blochowski	POM/0019/POOE/07		1:100
SPRAWDZIŁ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS	KWIECIEŃ
mgr inż. Mirosław Bukowski	46/Gd/2002		2012 r.
NAZWA RYSUNKU Plan instalacji oświetleniowej parteru			RYS. NR 2