



Numer sprawy: ZP 5/2014

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Montaż oświetlenia solarnego i hybrydowego na terenie gminy Dziemiany**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które udziela się następujących odpowiedzi:

PYTANIE

W specyfikacji technicznej zakładane jest umieszczenie sterownika oświetlenia wraz z akumulatorami wewnątrz konstrukcji słupa ponad poziomem gruntu. Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie akumulatorów w hermetycznych skrzyniach z tworzywa sztucznego obok fundamentów pod poziomem gruntu? Rozwiązanie takie z pewnością przełoży się na dłuższą żywotność lampy oraz poprawi wygląd słupa.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

PYTANIE

Specyfikacja techniczna zakłada, że sterownik będzie posiadał funkcję załączania poprzez fotokomórki lub sterowanie czasowe. Przez załączanie fotokomórką należy rozumieć automatyczne załączanie lampy o świcie oraz wyłączanie o zmierzchu?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Układ sterowniczy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej ma być wyposażony w system pomiaru wraz z funkcją zapisu danych oraz pilot serwisowy z kartą pamięci. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika, który będzie posiadał pilot serwisowy wspólny dla wszystkich lamp, umożliwiający programowanie parametrów pracy lampy (czasy załączania, ograniczanie mocy świecenia lampy, parametry akumulatora) oraz diodę informującą o 4 poziomach naładowania akumulatora bez możliwości zapisu danych i ich archiwizacji?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza taką możliwość



PYTANIE

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego akumulatora o pojemności 200 Ah zamiast dwóch o pojemności 100 Ah? Z technicznego punktu widzenia będzie to rozwiązanie co najmniej równoważne pod względem wydajności a przy tym znacznie tańsze i mniej awaryjne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Zamawiający dokonuje również następujących zmian w SIWZ.

Dodatkowo w cenie oferty należy uwzględnić dostawę zapasowych akumulatorów szt. 5 o pojemności 100 Ah i pozostałych parametrach takich jakie zostały zastosowane w zestawach lampowych oraz ładowarek (2 szt.) dostosowanych do tych akumulatorów.

Zmienia się również zapis § 9 ust. 3 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Obecnie jest:

.....

3. *Ogólne warunki gwarancji jakości:*

- 1) *Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego.*
- 2) *Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;*
- 3) *w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym;*

.....

Zmienia się na:

.....

3. *Ogólne warunki gwarancji jakości:*

- 1) *Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego.*
- 2) *Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;*
- 3) *w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądu technicznego w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad;*

.....



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Leszek Pobłocki
/-/
Wójt Gminy