



Dziemiany, dnia 25.03.2015 r.

Zamawiający:  
**GMINA DZIEMIANY**  
**ul. 8-go Marca 3**  
**83-425 Dziemiany**

Numer sprawy: **ZP 1/2015**

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ**

*dot. przetargu nieograniczonego pn.:*

### **„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAUŃ”**

*Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
w ramach działania 313 ,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **PYTANIE 1**

Proszę o wyjaśnienie:

1. w przekroju boiska występuje drenaż.
2. w przedmiarach i projekcie nie jest uwzględniony. Powoduje to brak możliwości wyceny tej części zadania.

Czy w planowanym zadaniu należy wykonać drenaż, jeżeli tak to proszę o podanie ilości, parametrów oraz rysunku projektowego.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że należy wykonać drenaż powierzchniowy z kruszywa kamiennego płukanego 8-16 mm o wymiarach podanych na przekroju boiska z zastosowaniem rury drenarskiej Ø 1000 mm z polipropylenową otuliną filtracyjną po obrysie boiska na długości 100 mb.



Wykonanie odpływu z instalacji drenażowej leży po stronie zamawiającego.

Z poważaniem  
*Wójt Gminy Dziemiany*

*/-/ Leszek Pobłocki*

**Otrzymują:**

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.