



Zamawiający:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

Dziemiany, dnia 29.04.2015 r.

Numer sprawy: **ZP 2/2015**

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ - ETAP II”

*Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, po konsultacjach z projektantem informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego pod warunkiem udokumentowania w złożonej ofercie parametrów wytrzymałościowych zastosowanych materiałów. Przypominamy, że w przedmiotowym zamówieniu występują duże głębokości posadowienia studni oraz może występować woda gruntowa. Te czynniki wymuszają zastosowanie studzienek tworzywowych, wzmocnionych z zastosowaniem pierścienia odciążającego i płyty betonowej oraz wjazdu żeliwnego z uwagi na możliwy ruch ciężkich pojazdów.

Z poważaniem

Wójt Gminy Dziemiany

/-/ Leszek Pobłocki

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.