



Zamawiający:  
**GMINA DZIEMIANY**  
**ul. 8-go Marca 3**  
**83-425 Dziemiany**

Dziemiany, dnia 21.05.2015 r.

Numer sprawy: **ZP 3/2015**

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ**

*dot. przetargu nieograniczonego pn.:*

### **„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI – TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY”**

*Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **PYTANIE 1**

Proszę o potwierdzenie, że na całości odcinka przewidzianego do przebudowy znajduje się zgodnie z dokumentacją nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia betonowa.

#### **ODPOWIEDŹ**

Na całości przewidzianego do przebudowy odcinka znajduje się istniejąca nawierzchnia bitumiczna i betonowa.

#### **PYTANIE 2**

Proszę o potwierdzenie, że istniejąca nawierzchnia bitumiczna na remontowanym odcinku posiada jednostronny spadek poprzeczny max. 2%.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z opisem projektu budowlanego nawierzchnia bitumiczna na remontowanym odcinku posiada jednostronny spadek poprzeczny max. 2%.

#### **PYTANIE 3**

Proszę o wyjaśnienie, co w przypadku gdy po ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej będzie ona wyżej od istniejącego krawężnika przy chodniku.

#### **ODPOWIEDŹ**

W takim przypadku należy odciąć równo z zewnętrzną częścią krawężnika ułożoną warstwę ścieralną.



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

#### **PYTANIE 4**

Zgodnie z zał. dokumentacją budowlaną na parkingu obecnie znajduje się nawierzchnia betonowa. Co w przypadku spękania nowopołożonej nawierzchni mineralno-bitumicznej na skutek pracy skurczowej (rozkurczowej) betonów.

#### **ODPOWIEDŹ**

Istniejącą podbudowę betonową należy pociąć na osobne pola o wymiarach nie większych niż 0,6 x 0,6m.

Z poważaniem

*Wójt Gminy Dziemiany*

*/-/ Leszek Pobłocki*

#### **Otrzymują:**

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.