



Zamawiający:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

Dziemiany, dnia 26.05.2015 r.

Numer sprawy: **ZP 3/2015**

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
dot. przetargu nieograniczonego pn.:

**„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI –
TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY”**

*Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Proszę o uściślenie odpowiedzi z dnia 21.05.2015 r. do pytania dotyczącego wykonania szczelin dylatacyjnych w istniejącej podbudowie betonowej (tj. grubość, głębokość oraz materiał do wypełnienia) gdyż ma to istotny wpływ na cenę

ODPOWIEDŹ

Przy wycenie należy uwzględnić następujące parametry wykonania szczelin:

- grubość równa grubości tarczy urządzenia tnącego,
- głębokość do 15 cm,
- brak wypełnienia

Z poważaniem
Wójt Gminy Dziemiany

/-/ Leszek Pobłocki

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
3. A/a.