

**Zarządzenie Nr 864/17**  
**Wójta Gminy w Dziemianach**  
**z dnia 29.12.2017 r.**

**W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla agregatów prądotwórczych użytkowanych w Gminie Dziemiany**

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. z2017 poz 2077 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się następujące zużycie paliwa ON dla agregatów prądotwórczych :

Lp	Nazwa urządzenia	Zużycie w czasie pracy właściwej	Dodatki do norm Rozruch kontrolny	Uwagi
1.	Agregat prądotwórczy 64 KV	50% - 9,40 litr 75%- 14,00 litr 100%- 18,70 litr	2 litr /miesiąc	Ujęcie wody Dziemiany
2.	Agregat prądotwórczy 40 KV	50% - 6,00 litr 75% - 9,60 litr 100%- 11,60 litr	2 litr /miesiąc	Przepompownia ścieków ul. Leśna

§ 2

Rozliczenie zużycia paliwa odbywa się na podstawie karty pracy sprzętu silnikowego (załącznik Nr 1) rejestrowanych i wydawanych przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Dziemiany .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od 02 stycznia 2018 rok.

**WÓJT**

*Leszek Pobłocki*

