

Dziemiany, dnia 23 lutego 2018 r.

Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

NUMER SPRAWY: **ZP 2/2018**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), przekazuję treść zapytań oraz wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej**”

Pytanie 1 :

Obiekty jakie podłączone będą do instalacji dezodoryzacji, a w szczególności zbiornik retencyjny ścieków dowożonych charakteryzują się dużymi skokami stężeń substancji odorogennych mogących przekroczyć wartość 100 ppm. Przy określonym przez inwestora minimalnym stopniu redukcji odorów na 90% dla przedstawionych warunków zawartość substancji odorogennych zawartych w powietrzu opuszczającym biofiltr znacząco przekracza próg wyczuwalności i może w znaczący sposób oddziaływać na otoczenie. Zamieszczony w dokumentacji jednostopniowy układ dezodoryzacji jest skuteczny wyłącznie w obiektach gdzie poziom stężeń odorów występuje na umiarkowanym poziomie ok.20ppm H₂S. Czy dla przedmiotowych okoliczności w celu zapewnienia niezawodności oraz skuteczności układu, zamawiający będzie wymagał, aby zastosować dwustopniowy układ oczyszczania powietrza, w którym pierwszy stopień stanowić będzie biofiltracja o stopniu redukcji zanieczyszczeń 90%, a drugi stopień sorpcja na węglu aktywnym? Taki układ zapewnia redukcję odorów doprowadzanych do biofiltra na poziomie >99% niezależnie od poziomu stężenia na wlocie .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby układ biofiltra był dwustopniowy. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące biofiltra zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie którego Wykonawca opracuje dokumentację projektową i zrealizuje zadanie.

Pytanie 2:

Czy zamawiający będzie wymagał, aby w celu przedłużenia trwałości złoża do biofiltracji i co za tym idzie, ograniczania częstotliwości jego wymiany z 3 do ok. 25 lat zastosować nieorganiczny materiał o znacznej porowatości pochodzenia naturalnego, który jest odporny na biodegradację np. wypełnienie typu lawa wulkaniczna?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów wypełnienia masy biofiltracyjnej, które zapewnią minimum 10-letnią trwałość złoża.

Dodatkowo Zamawiający, uszczegóławia zapisy Programu Funkcjonalno - Użytkowego i wymaga, aby rozwiązanie zabudowy planowanej do montażu dodatkowej dmuchawy i już istniejących było zaprojektowane i zrealizowane w formie jednego budynku, wykonanego z materiałów dźwiękochłonnych (np. płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z wełny mineralnej)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Nr 500036055-N-2018 z dnia 19-02-2018 r., **termin składania ofert jest przełożony na dzień 28-02-2018 r., godzinę 10:00.**

W związku z powyższym zmianie ulegają stosowne zapisy pkt.12 i 13 SIWZ w tym zakresie.

z poważaniem

