Dziemiany, dnia 28 kwietnia 2018 r.

Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

NUMER SPRAWY: **ZP 8/2018**

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), przekazuję treść zapytań oraz wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Kompleksową modernizację systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie gminy Dziemiany”**

Pytanie 1 :
W specyfikacji technicznej wykonania robót Zamawiający w pkt 2.3.2.2 opisuje wymagania dotyczące opraw oświetlenia parkowego LED. W dokumentacji technicznej natomiast zamawiający wymienia tylko typ opraw przewidziany do modernizacji typu drogowego. Bardzo proszę o wskazanie ilości opraw oraz miejsc w których mają zostać zamontowane oprawy typu parkowego.
Odpowiedź:
Przewidziana modernizacja dotyczy tylko wymiany opraw typu drogowego. W specyfikacji technicznej opisano ogólnie różne typy opraw w tym takie, które nie będą miały zastosowania w przedmiotowym zamówieniu.
Pytanie 2:
Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt. 5 oraz zapisu projektu umowy § 3 dotyczącego terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze sztywnej daty wyznaczonej na 20.08.2018 r. na termin realizacji do 3 miesięcy od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu przyszłego wykonywania prac. Przykładowo takie stanowisko potwierdza orzeczenie KIO 582/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odpowiedź:
Zamawiającego w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia obowiązują zapisy Umowy nr RPPM.10.04.00-22-0014/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie gminy Dziemiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakładany w tym dokumencie termin wykonania został ustalony na 31 sierpnia 2018 r.

Uważamy (z uwagi na nieskomplikowany charakter prac, które można również zaszeregować do kategorii dostaw), że wymagany przez nas termin wykonania zamówienia jest wystarczający, jednakże aby umożliwić wszystkim zainteresowanym Wykonawcom udział w postępowaniu, zwróciliśmy się do Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) z pismem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji Projektu.

W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, zamierzamy przedłużyć termin realizacji zamówienia.

Pytanie 3 :
Proszę o udzielenie informacji czy wymianie podlegają również wysięgniki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wymiany wysięgników.
Pytanie 4 :
Proszę o udzielenie informacji na temat istniejących szafek oświetleniowych oraz czy są one 3-fazowe czy 1-fazowe
Odpowiedź:
Przewidziana modernizacja nie zakłada prac przy istniejących szafkach oświetleniowych, które stanowią własność firmy Energa. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat występującego w nich napięcia fazowego.

z poważaniem

WÓJT
Leszek Pobłocki