



OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja cyrkulacyjna
- proj. instalacja wody zmieszanej o temp. 35°C
- proj. instalacja p.poz.
- proj. pion wodociagowy
- hydrant wewnętrzny wnekowy z węzłem płasko skaldanym i zaworem antyskażeniowym EA
- zawór pierszeństwa
- termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u.
- mieszacz

Uwaga:

Przewody instalacji wodociagowej wykonac z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych łączonych za pomocą złączek zacisowych Przewody instalacji p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonac w przepustach p.poz. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegrod. Kompensacje wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

| Zestawienie pomieszczeń |                     |                       |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| L.p.                    | Nazwa pom.          | Pow.                  |
| 0                       |                     |                       |
| B.0.1                   | Przedsiónek         | 8,02 m <sup>2</sup>   |
| B.0.2                   | Portiernia          | 8,32 m <sup>2</sup>   |
| B.0.3                   | Szafnia             | 36,21 m <sup>2</sup>  |
| B.0.4                   | Świetlica           | 60,72 m <sup>2</sup>  |
| B.0.5                   | Zaplecze            | 12,37 m <sup>2</sup>  |
| B.0.6                   | Sala dydaktyczna    | 60,72 m <sup>2</sup>  |
| B.0.7                   | Przedsiónek         | 11,01 m <sup>2</sup>  |
| B.0.8                   | Pracownia chemiczna | 74,12 m <sup>2</sup>  |
| B.0.9                   | Przedsiónek         | 7,67 m <sup>2</sup>   |
| B.0.10                  | Toaleta damska      | 11,74 m <sup>2</sup>  |
| B.0.11                  | Przedsiónek         | 7,28 m <sup>2</sup>   |
| B.0.12                  | Toaleta męska       | 13,36 m <sup>2</sup>  |
| B.0.13                  | Klatka schodowa     | 19,82 m <sup>2</sup>  |
| B.0.14                  | Korytarz            | 269,80 m <sup>2</sup> |
| B.0.15                  | Sala dydaktyczna    | 60,71 m <sup>2</sup>  |
| B.0.16                  | Zaplecze            | 12,42 m <sup>2</sup>  |
| B.0.17                  | Sala dydaktyczna    | 60,72 m <sup>2</sup>  |
|                         |                     | 735,01 m <sup>2</sup> |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY<br>Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów<br>tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037<br>e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl |  | Data:        |
| SANITARNIA  |  | Rys. nr:     |
| Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZEMIANKACH  |  | Skala: 1:100 |
| Adres: DZ. NR 43/2 i 42/11  |  | S06          |
| Inwestor: Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany   |  |              |
| Projektant: Sanitarna   | mgr inż. Daniel Wiśniewski<br>Upr.: KUP/0152/PW05/13<br>do proj. w spec. sanitarną |              |
| Projektant spr.: Sanitarna  | mgr inż. Sebastian Gwary<br>Upr.: PQM/0281/PBS/15<br>do proj. w spec. sanitarną    |              |