



#### OZNACZENIA:

- - proj. przewody zasilające c.o.
- - - - proj. przewody powrotne c.o.
- P - proj. pion c.o.

#### Uwaga:

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym.

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.

<b>BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY</b> Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:  05/2019	
SANITARNA		Skala: 1:100	Rys. nr: <b>S15</b>
Temat:	RZUT PRZESTRZENI DACHOWEJ – INSTALACJA C.O.		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANYCH		
Adres:	DZ. NR 43/2 i 42/11		
Inwestor:	Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitarnej	
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. w spec. sanitarnej	