



OZNACZENIA:

- proj. przewody zasilające c.o.
- proj. przewody powrotne c.o.
- proj. pion c.o.
- proj. grzejnik płytowy

VKU 21/600 [1000 mm]

Uwaga:
Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrotów zaciskowych z pierścieniem pełnym.
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.

Zestawienie pomieszczeń		
L.p.	Nazwa pom.	Pow.
0		
B.0.1	Przedsiónek	8,02 m ²
B.0.2	Portiernia	8,32 m ²
B.0.3	Szafnia	36,21 m ²
B.0.4	Świetlica	60,72 m ²
B.0.5	Zaplecze	12,37 m ²
B.0.6	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
B.0.7	Przedsiónek	11,01 m ²
B.0.8	Pracownia chemiczna	74,12 m ²
B.0.9	Przedsiónek	7,67 m ²
B.0.10	Toaleta damska	11,74 m ²
B.0.11	Przedsiónek	7,28 m ²
B.0.12	Toaleta męska	13,36 m ²
B.0.13	Klatka schodowa	19,82 m ²
B.0.14	Korytarz	269,80 m ²
B.0.15	Sala dydaktyczna	60,71 m ²
B.0.16	Zaplecze	12,42 m ²
B.0.17	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
		735,01 m ²

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 05/2019
SANITARNIA		Rys. nr: S13
Temat: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANYCH		
Adres: DZ. NR 43/2 I 42/11		
Inwestor: Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant: Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitarną	
Projektant spr.: Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwary Upr.: PQN/0281/PBS/15 do proj. w spec. sanitarną	