



OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja cyrkulacyjna
- proj. instalacja wody zmieszanej o temp.35°C
- proj. instalacja p.poż.
- (W) - proj. pion wodociągowy
- Um - umywalka z baterią umywalkową automatyczną
- Mu - miska ustępowa z automatycznym zaworem splukującym
- ZI - zlewozmywak
- Pi - pisuar z automatycznym zaworem splukującym
- Z+ZA - zawór czepalny ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym HA
- HP - hydrant wewnętrzny wężowy z węzłem płasko składanym i zaworem antyskażeniowym EA

Uwaga:

Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych łączonych za pomocą złączek zacisowych. Przewody instalacji p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród. Kompensacje wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:	
Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów		05/2019	
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037		Rys. nr:	
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		S08	
SANITARNA		Skala:	1:100
Temat:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANYCH		
Adres:	DZ. NR 43/2 i 42/11		
Inwestor:	Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitarnej	
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwary Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. w spec. sanitarnej	