

Gmina Dziemiany  
ul. 8-go Marca 3  
83-425 Dziemiany

Dziemiany, dnia 5 kwietnia 2023 r.

NUMER SPRAWY: ZP.271.2.2023

Do Wykonawców

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania pn.: „**Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany - Trzebuń**” (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)

1. Proszę uszczegółowić planowaną ilość nawierzchni dotyczącą przebudowy istniejących zjazdów na tereny przylegające do drogi powiatowej.

Odp. Szacunkowa wartość powierzchni zjazdów wynosi około 800 m<sup>2</sup>

2. Proszę podać planowaną konstrukcję nawierzchni w zakresie przebudowy istniejących zjazdów na tereny przylegające do drogi powiatowej.

Odp. Proszę przyjąć następującą konstrukcję nawierzchni istniejących zjazdów:

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 15 cm - wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 1,5/2
- 22 cm - podbudowa zasadnicza: warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.

Dodatkowo należy założyć wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych do planowanych zjazdów na powierzchni ok 2000 m<sup>2</sup> warstwą nawierzchni z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o gr. 22 cm.

3. Proszę uszczegółowić planowaną do montażu ilość balustrady U-11a.

Odp. Szacunkowa ilość balustrady U -11a wynosi 150 m.b. Ostateczna ilość będzie wynikać z projektu stałej organizacji ruchu.

4. Proszę uszczegółowić planowaną do montażu ilość bariery energochłonnej N2W2.

Odp. Nie przewiduje się montażu bariery N2W2.

5. Czy zamawiający w ramach ZRID przewiduje sporządzenie projektów podziału i przejęcie działek pod ciąg pieszo-rowerowy?

Odp. Tak, w ramach procedury ZRID przewiduje się wydzielenie nowych działek pod rozszerzenie istniejącego pasa drogowego.

6. Ze względu na liczne wątpliwości Wykonawcy dotyczące rzeczywistego zakresu przedmiotu zamówienia oraz rozbieżności pomiędzy PFU a stanem w terenie, Wykonawca na podstawie art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej w terenie, przy udziale wszystkich Wykonawców wyrażających chęć udziału w przedmiotowym postępowaniu w celu ustalenia dokładnego zakresu robót.

Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o poprowadzenie postępowania nr ZP.271.2.2023 w zgodzie z art. 226 ust. 1 pkt 18, tak aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dokonali rzetelnej wyceny ofert na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia i treść ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*/-/ Leszek Pobłocki*

Wójt Gminy Dziemiany